



**Ing.Pavel Znamenáček**

IČO 44675399

TEL 725703144 EMAIL pz.elektro@seznam.cz DIČ CZ6101180723  
náměstí Lípy svobody č.2, Černé Voděrady, PSČ 281 63 Kostelec n. Černými lesy  
Oprávnění č.:1532/5/13/EZ-M,O,R,Z-E2/A, ŽL: 691/T/01/OŽÚ/S30741 /320400-23492  
Osvědčení o autorizaci č.: 26839, ŽL č.j. : 004/T/01/OŽÚ/04, ev.č.: 320404-1740,

**AUTORSKÝ DOZOR PŘI REALIZACI AKCE VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE**

**BYTOVÝ DŮM FEŘTEKOVA 538 - 548, PRAHA 8 - BOHNICE - KONTROLNÍ PROTOKOL Č.31.**

**ZÁPIS O PROVEDENÍ KONTROL V 9. TÝDNU 2016**

V devátém týdnu byla provedena výměna hlavního domovního vedení ve vchodě 539 .

Výměna hlavního domovního vedení v posledním realizovaném domovním vchodu 538 je naplánována na termíny :

- v 11.týdnu - 14.3.2016 výluka v 6.až 11.patře,
- 15.až 17.3.2016 výluka v celém domě
- 17.a 18.3.2016 odstavení výtahu.

Souběžně jsou prováděny horizontální kabelové rozvody v I.sekci a návazně po dokončení výměny HDV a patrových skříní jsou instalována stoupací vedení domovních režíí NN a trubkovody slaboproudů.

Hlavní pojistkové skříně na fasádě jsou firmou Energo přepojeny, zednické zapravení omítek a fasády v jejich okolí je dokončeno do odstínu blízkého původní fasádě objektu.

AD konzultoval s technikem Energa kompletnost dokončených prací, zednické práce zatím nebyly firmou zkontrolovány, dotaz na nátěr původních - zachovaných - kovových dveří pod pozicemi pojistkových skříní, zakrývajících neměřený prostor kabelové trasy PRE , přislíbil zodpovědět dotčený technik v nastávajícím týdnu. Potřebuje si ověřit domluvený rozsah prací s rozvodnými závody.

Po upřesnění AD oznámí vyjádření Energa Společenství FeřtekoVA.

Kontrolní den je potvrzen na termín 17.3.2016 od 8 hodin.

Navrhuji sejít se v úvodu kontrolního dne před domovním vchodem č.542, z uliční strany.

Vypracoval : Ing.Pavel Znamenáček

V Černých Voděradech dne 06.03.2016